



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОЛ»  
(ООО «МИКРОЛ»)**

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
ПУ-57-02**

**ПАСПОРТ  
ПРМК.426491.001 ПС**

**2013 г.**

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Пульт управления ПУ-57-02 предназначен для конфигурирования и настройки блоков ручного управления БРУ-7 (БРУ-7К1) и БРУ-5 (БРУ-5К1).

1.2 По защищенности от действия климатических факторов изделие соответствует исполнению группы 4 согласно с ГОСТ22261, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 70°С.

1.3 По защищенности от действия вибрации изделие соответствует исполнению 5 согласно ГОСТ 22261.

1.4 По защищенности от действия пыли и влаги изделие соответствует исполнению IP30 согласно ГОСТ 14254.

1.5 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики (параметра)	Значение характеристики (параметра)
1 Количество клавиш управления	3
2 Электрическое питание (от блока БРУ)	напряжение постоянного тока (5±0,5) В
3 Потребление:	не более 10 мА
4 Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ)	96 мм х 47 мм х 24 мм
5 Масса, не более	0,3 кг

1.6 Остальные технические характеристики приведены в руководствах по эксплуатации изделия БРУ-7 (БРУ-7К1) ПРМК.422219.002 РЭ и БРУ-5 (БРУ-5К1) ПРМК.422219.003 РЭ .

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки изделия соответствует приведенному в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
ПРМК.426491.001	Пульт управления ПУ-57-02	1
ПРМК.426491.001 ПС	Паспорт	1

## 3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы изделия - 10 лет.

3.2 Средняя наработка изделия до отказа –не менее 100 000 ч.

3.3 Гарантийный срок сохраняемости - 1 год со дня отгрузки изделия.

3.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ТУ У 33.2-13647695-005:2006 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководствах по эксплуатации БРУ-7 (БРУ-7К1) ПРМК.422219.002 РЭ и БРУ-5 (БРУ-5К1) ПРМК.422219.003 РЭ.

3.5 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделий, которые поставляются на экспорт - 18 месяцев со дня проследования их через государственную границу Украины.


#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

4.1 Пульт управления ПУ-57-02, заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

4.2. Консервация и упаковка изделия произведены согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации.

Максимальный срок до переконсервации при соблюдении условий хранения – 1 год.


Дата консервации и упаковки 10.07.14р

  
личная подпись

Трешинюк  
расшифровка подписи

Ответственный за приемку



  
личная подпись

Трешинюк  
расшифровка подписи

10.07.14  
число, месяц, год